

Division Baies et Vitrages
☎ 01 64 68 88 65 - ☎ 01 64 68 85 36

CADIOU INDUSTRIE
Route de Dournenez
BP 4
29180 LOCRONAN
A l'attention de Monsieur FOUQUET

Champs sur Marne, le 24 juillet 2007

DER/BV3 - N° 07-662

BC/CH

Objet : Confirmation essais pour l'apposition du Marquage CE

Monsieur,

Nous vous confirmons que les essais pour l'apposition du marquage CE ont été réalisés et qu'ils sont conformes aux exigences de la Norme NF EN 13241-1.

Les essais ont été réalisés sur :

- portail coulissant sur rail, moteur BFT référence DEIMOS BT, boîtier de commande BFT, référence QSC D 1.9, barre palpeuse active mécanique sur bord primaire BFT référence CM2000, bord passif sur poteau de guidage BFT référence BIR (vitesse réduite sur 600 mm en fermeture),
- portail coulissant sur rail, moteur BFT référence DEIMOS BT, boîtier de commande BFT, référence QSC D 1.9, sans barre palpeuse sur bord primaire et poteau de guidage, vitesse réduite sur toute la course du portail (V1 sur boîtier de commande).

Les rapports relatifs à ces essais (devis n° 26007972) vous parviendront fin septembre.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Veillez croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Bruno CHEVALIER

PO Ingénieur

E-mail : bruno.chevalier@cstb.fr